

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
– ДЕТСКИЙ САД №34

ул. Заречная, дом 8-а, г. Струнино,  
Александровский р-он, Владимирская обл., 601671

тел./факс (49244) 4-19-09

ИНН 3311012452, ОГРН 1033303205792

От 30.06.2022г. № 58

на \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Заместителю Александровского  
городского прокурора  
советнику юстиции  
Алимовой И.В.

Представление Александровской городской прокуратуры от 24.06.2022 № 5-02-2022 об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья детей, образования рассмотрено с участием старшего помощника Александровского городского прокурора Горюновой И.В., признано обоснованным.

Проанализированы нарушения, выявленные в ходе проверки. С должностным лицом МБДОУ «ЦРР № 34», ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, проведена разъяснительная работа по исполнению требований законодательства в данной сфере, по существу допущенных нарушений и недопущению их впредь.

С целью устранения указанных в представлении нарушений МБДОУ «ЦРР № 34» приняты следующие меры:

- установлены приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов (1 этаж у группы «Одуванчик», у группы «Пчелка»);
- заведен и заполнен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- ответственному лицу указано на усиление контроля за надлежащим соблюдением требований пожарной безопасности в учреждении. Контроль за деятельностью ответственного лица оставляю за собой.

За допущенные нарушения лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в МБДОУ «ЦРР № 34» Тихомирова Е.А. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания, приказ № 89 от 24.06.2022г..

Приложение: приказ на 1 л.,

документы, подтверждающие устранение нарушений на 3 л.

Заведующий МБДОУ «ЦРР № 34»



*И. С. Тихомирова*  
Подпись, расшифровка